



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

Верхне-Донское управление Ростехнадзора
4й-Трудовой пер, д. 7, Курск, 305040, Телефон: (4712)58-02-71, Факс: (4712) 50-00-69,
E-mail: vdon@gosnadzor.ru, k1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru

Курская обл., Курский р-н,
д.Полевая
(место составления акта)

“ 31 ” января 20 17 г.
(дата составления акта)

10 час.00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ К4/157-158

По адресу/адресам: 305540, Курская область, Курский район, д. Полевая
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения № К4/157-158 от 12.01.2017 г. и о зам. руководителя Верхне-
Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору Рукавицына Д.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проведена плановая выездная проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

Администрации Полевского сельсовета Курского района Курской области, т.59-63-44
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 25.01.2017г. 10 час.00 мин. по 31.01.2017г. 10 час. 00 мин.

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней /30 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора Федеральной службы по экологичес -
кому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

Постоев В.Н.

13.01.2017 г. 14 часов 00 минут

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Курской области Савченко Людмила Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Глава Полевского сельсовета Постоев Виктор Николаевич
т.8-910-311-3440

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов :
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены нарушения Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее - ПТЭЭП), зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г., Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее ПОТЭУ), зарегистрированных в Минюсте РФ 12 декабря 2013 г., регистрационный № 30593,а именно:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1	Не назначен ответственный за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов администрации после проверки знаний и присвоения IV группы по электробезопасности в комиссии органов Ростехнадзора.	ПТЭЭП п.п. 1.2.3, 1.2.7, 1.4.34	Администрация Полевского сельсовета
2	Отсутствует подготовленный электротехнический персонал, осуществляющий эксплуатацию электроустановок.	ПТЭЭП п. 1.2.1	Администрация Полевского сельсовета
3	Отсутствует акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон с энергоснабжающей организацией.	ПТЭЭП п.1.8.1	Администрация Полевского сельсовета
4	Отсутствуют однолинейные схемы электроснабжения электроустановок, находящихся на балансе администрации.	ПТЭЭП п.п.1.8.2, 1.8.6	Администрация Полевского сельсовета
5	Отсутствуют протоколы испытаний и измерений электроустановок, находящихся на балансе администрации.	ПТЭЭП. Приложение 3, п.2.2.17.	Администрация Полевского сельсовета
6	Электроустановки администрации не укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными средствами и изделиями медицинского назначения для оказания первой помощи работникам в соответствии с действующими правилами и нормами	ПОТЭУ п. 1.4	Администрация Полевского сельсовета
7	Не ведутся оперативный журнал и журнал учета дефектов и неполадок на электрооборудовании.	ПТЭЭП п. 1.8.9	Администрация Полевского сельсовета
8	Отсутствует график планово-предупредительного ремонта на 2017г. электроустановок администрации.	ПТЭЭП, п.1.6.3	Администрация Полевского сельсовета
9	Отсутствуют списки лиц, имеющих право: -единоличного осмотра электроустановок;	ПТЭЭП п. 1.8.9	Администрация Полевского

	-право ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией; -имеющих право отдавать распоряжения и выдачи нарядов.		сельсовета
10	Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	ПТЭЭП п. 1.8.9	Администрация Полевского сельсовета
11	Отсутствует перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к I группе электробезопасности.	ПТЭЭП п. 1.8.2	Администрация Полевского сельсовета
12	Инструктаж на I группу по электробезопасности неэлектротехническому персоналу проводит лицо, не прошедшее проверку знаний по электробезопасности не ниже III группы.	ПТЭЭП п.1.4.4	Администрация Полевского сельсовета
13	Отсутствуют инструкции по охране труда, эксплуатационные, должностные для электротехнического персонала.	ПТЭЭП п. 1.8.	Администрация Полевского сельсовета

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялись
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялись

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений обязательных требований безопасности в электроэнергетике №К4/157-158 от 31.01.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Савченко Л.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава Полевского сельсовета Курского района Курской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 31 ” января 20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)